



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.11 2015р.

№ 05.03.02-04/ 52712

Декоративне покриття TESORO (база TESORO, ґрунт TESORO PRIMER, барвники TESORO TONER, металізовані пігментні паста TESORO Gold и TESORO Silver), Декоративне покриття TRAVERTINO VENEZIANO, виготовлені згідно ТУ У 24.3-30495628-008:2006 ПОКРИТТЯ ДЕКОРАТИВНІ зі зміною №7  
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.30.12-50

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво, оптова торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ВКФ «МВА», Україна, м. Одеса, вул. Новікова, 2-а, тел.: /факс 728-18-99, 728-68-47, код ЄДРПОУ: 30495628

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ ВКФ «МВА», Україна, м. Одеса, пров. Успенський 23, оф.1, тел.: /факс 728-68-42, 728-68-47, код ЄДРПОУ: 30495628

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, розгляду супровідних документів та результатами проведених досліджень відповідає вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Мінюсті України №87/22619 від 9.01.2013): за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони при нанесенні - акрилових полімерів ГДКр.з. 10,0 мг/м³ та в атмосферному повітрі - концентрації стиролу ГДКс.д. - 0,002 мг/м³, акрилонітрилу ГДКс.д. 0,03 мг/м³, метилметакрилату ГДКс.д. 0,01 мг/м³, дибутилфталату ОБУВ 0,1 мг/м³, формальдегіду 0,03 мг/м³. Запах не більше 2 балів, запах після висихання - 0 балів

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування здійснювати у відповідності з вимогами ТУ У 24.3-30495628-008:2006

ПОКРИТТЯ ДЕКОРАТИВНІ зі зміною №7

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Декоративне покриття TESORO (база TESORO, ґрунт TESORO PRIMER, барвники TESORO TONER, металізовані пігментні паста TESORO Gold и TESORO Silver), Декоративне покриття TRAVERTINO VENEZIANO, виготовлені згідно ТУ У 24.3-30495628-008:2006 ПОКРИТТЯ ДЕКОРАТИВНІ зі зміною №7, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: згідно з маркуванням на пакуванні**

**Етикетка згідно з ТУ У 24.3-30495628-008:2006 ПОКРИТТЯ ДЕКОРАТИВНІ зі зміною №7**

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 24.3-30495628-008:2006 ПОКРИТТЯ ДЕКОРАТИВНІ зі зміною №7**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Продукція вітчизняного виробника**

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

**Продукція вітчизняного виробника**

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно з чинним законодавством**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048)

728-14-52, (048) 726-47-93

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протрокол експертизи

№ 842 від 20.11.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Гоженко А.І.

