



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

01021 м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел.: 253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.М.Пономаренко

Висновок

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 07 » 08 2007р.

№ 05.03.02-04/ 40044

Шпатлівка акрилова "Д-200"

(об'єкт експертизи)

Технічні умови ТУУ 30495628-004-2001 "Матеріали для підготовки поверхнь перед фарбуванням. Шпатлівка акрилова "Д-200" та штукатурки з структурним малюнком "Д-215" та "Д-225"

виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

24.30.22

(код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул)

Будівництво житлових та громадських приміщень: для зовнішніх обробних робіт – вирівнювання та виправлення дефектів нештукатурених поверхонь, заповнення нерівностей; оптова та роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Україна; ТОВ ВК (Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна) фірма "МВА"; м.Одеса, провул. Успенський, 23/11; тел. 726-54-09; код за ЄДРПОУ 30495628

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW,

ТОВ ВК (Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна) фірма "МВА"; м.Одеса, провул. Успенський, 23/11; тел. 726-54-09; код за ЄДРПОУ 30495628

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: одориметричним - інтенсивність запаху зразків у затверділому стані (не >2 балів); санітарно-хімічним у повітрі робочої зони – (ГДКр.з., мг/м³): стирол – 30/10; фенол – 0,3; формальдегід – 0,5; аміак – 20,0; метилметакрилат – 10,0; бутилакрилат – 10, дибутилфталат – 0,5; уайт-спирит – 300.

(критерії безпеки/показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: вимоги Технічних умов ТУУ 30495628-004-2001 "Матеріали для підготовки поверхнь перед фарбуванням. Шпатлівка акрилова "Д-200" та штукатурки з структурним малюнком "Д-215" та "Д-225"

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Шпатлівка акрилова "Д-200"

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: за вимогами ТУУ 30495628-004-2001

Повинна бути надана інформація: за вимогами ТУУ 30495628-004-2001

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на строк дії ТУУ 30495628-004-2001

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе - ТОВ ВК (Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна) фірма "МВА"; м.Одеса

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Контролю не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Контролю не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку за показниками: санітарно-хімічними у повітрі робочої зони

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство
«Український науково-дослідний інститут
медицини транспорту» МОЗ України

65039, м.Одеса, вул.Канатна 92,
тел./факс (048) 728-14-52; тел. (048) 729-35-34
код ЄДРПОУ 01898233;
E-mail: med_trans@paco.net, www.medtrans.od.ua
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1066 від 06.08. 2007р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Директор Державного підприємства
«Український науково-дослідний інститут
медицини транспорту» МОЗ України, д.м.н., професор

Гоженко А.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)